



22 de Diciembre de 2020

**CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE MOCA-CORAAMOCA**

**CIRCULAR DE RESPUESTA A LOS
OFERENTES**

Comité de Compras y Contrataciones de la Corporación del Acueducto y
Alcantarillado de Moca-CORAAMOCA

CIRCULAR No. (2020-0004)

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS EN EL PROCESO DE URGENCIAS CORAAMOCA-MAE-PEUR-2020-0002, " REHABILITACIÓN DE NUEVE (9) PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, TRES (3) POZOS TUBULARES, REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO EN EL HIGÜERITO Y ORTEGA, UNA (1) LÍNEA DE CONDUCCIÓN DESDE GUAUCÍ HASTA LA ERMITA, ADQUISICIÓN DE DOS (2) CAMIONES CISTERNA, UN (1) CAMIÓN VOLTEO Y UNA (1) RETROEXCAVADORA".

R.C.M.

El Comité de Compras y Contrataciones de la **Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Moca-CORAAMOCA** les informa que, en fecha **21 y 22 de Diciembre del 2020** recibimos las preguntas siguientes:

- 1) **Cuáles serán las Provincias que podrán participar del proceso**
- 2) **Especificar TDH de las bombas sumergibles, la cuales contestamos a continuación:**

RESOLUCIÓN:


PRIMERO: Se redactó una enmienda, donde se añadieron las provincias faltantes de la región norte, habilitando a personas físicas y empresas poder participar de del proceso de urgencia CORAAMOCA-MAE-PEUR-2020-0002, las cuales fueron: la Provincia Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Dajabón, Puerto Plata, Monte Cristi, Samaná, Santiago Rodríguez y María Trinidad Sánchez.

SEGUNDO: El TDH requeridos por los técnicos de la institución para a construcción de los pozos tubulares, en Canaca la Reina es de (61mts.) y en el pozo de Boca Ferrea es de (122mts).

1/UR.06.2011

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 – Expediente de Compras
Copia1 – Agregar Destino




Lic. Reynaldo C. Méndez Sánchez

Presidente del Comité de Compras y Contrataciones de CORAAMOCA