



## **Ampliación de Redes de Agua Potable Barrio 30 de Mayo**

El abastecimiento de agua potable constituye una urgente necesidad para promover y afianzar el desarrollo económico y social de los pueblos, como es el caso de la entrada Eduardo Brito, ubicado el sector la Ermita, a tres kilómetros del centro de la ciudad de Moca,

Para este proyecto se ha considerado instalar una tubería de un diámetro de 2" el cual garantizara el abastecimiento y el caudal necesario para satisfacer las necesidades de agua potable de las familias que viven en dicho sector.

El tipo de tuberías que va a ser utilizado son de PVC SDR-26, todas las acometidas domiciliarias serán de un diámetro de 1/2" en PVC SCH-40 y provistas de una válvula dentro de la propiedad para el control interno de las viviendas, otros componentes de las válvulas, de compuerta donde se regulará la entrada del agua al barrio y tener mayor y mejor funcionamiento de las instalaciones anteriormente señaladas.

Detalles del Proyecto:

**Longitud:** 440.00 Ml

**Familias Beneficiadas:** 118

**Personas Beneficiadas:** 590

### **El Objetivo General:**

Garantizar el acceso universal a servicios de agua potable y saneamiento, provistos con calidad y eficiencia.

### **Objetivo específico:**

- Garantizar el suministro adecuado y oportuno de agua potable



# **CORPORACION DEL ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE MOCA** **-CORAAMOCA-**

Creada mediante la Ley No. 89-97 del 12 de marzo de 1997  
RNC 4-06-01102-1

*Año de la innovación y la competitividad.*

- Garantizar el mantenimiento de la infraestructura necesaria para la provisión del servicio de agua potable.
- Desarrollar una conciencia ciudadana sobre el ahorro, conservación y uso racional del recurso agua.

**Arq. Luis Emilio Cruz**

Analista de Costo y Presupuesto Dpto. Ingeniería

**Lenin Santos, MEM.**

Encargado Dpto. de Ingeniería

**Ing. Luis Manuel Paulino**

Director Técnico